

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 278**  
**о назначении административного наказания**

« 05 » ноября 2013г.

г. Кемерово  
(село, город, район)

Я. Логинов Александр Геннадьевич, заместитель главного государственного инспектора города Кемерово по пожарному надзору, адрес: 650056, г. Кемерово, ул. Ворошилова, 9а  
(ФИО должностного лица ГИИ, адрес органа)

рассмотрев протокол № 278 материалы административного дела на юридическое лицо:

1. Полное название юридического лица: общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Жилищник»
2. Юридический адрес, тел. (факс): 656056, г. Кемерово ул. Волгоградская,45а
3. Номер регистрационного свидетельства: 003517710
4. Орган, зарегистрировавший юридическое лицо: Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Кемерово
5. Наименование обслуживающего банка и номер р/счета: Филиал ОАО «УРАЛСИБ» в г. Новосибирск р/с 40702810532340000023
6. Фамилия, имя, отчество законного представителя юридического лица: Ратебай Наталья Валерьевна

7. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя юридического лица:  
по договоренности № 48 от 21.01.13г.  
(название документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

8. Документ, удостоверяющий личность законного представителя юридического лица:

7. Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда: не привлекалось  
(указывается дата исполнения ранее вынесенного постановления)

В присутствии законного представителя: Ратебай Натальи Валерьевны

**УСТАНОВИЛ:**

**что юридическое лицо: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Жилищник»**

нарушило: «25» сентября 2013 г. в 10час.20 мин. в жилом доме расположенному по адресу: г. Кемерово бр. Строителей, 1 требования п. 57 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. № 390; ст. 37, п.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» принятого Государственной Думой 18 ноября 1994 года; п.6.22 СНиП 21-01-97\* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». Разработан Государственным Центральным научно-исследовательским и проектиро-экспериментальным институтом комплексных проблем строительных конструкций и сооружений им. В. А. Кучеренко (ЦНИИСК им. Кучеренко), Центром противопожарных исследований и тепловой защиты в строительстве ЦНИИСК (АО "ЦНИИ" ЗС ЦНИИСК"), Центральным научно-исследовательским и проектиро-экспериментальным институтом промышленных зданий и сооружений (АО "ЦНИИПромзданий") и Всероссийским научно-исследовательским институтом противопожарной обороны (ВНИИПО) при участии территориальных органов Государственного пожарного надзора МВД России. ВНЕСЕНЫ Управлением технормирования Минстроя России. Приняты и Введены в Действие с 1 января 1998 г. постановлением Минстроя России от 13.02.97 г. № 18-7; п. 7.62 СНиП 23-05-95 «Гестественное и искусство освещение». Разработаны Научно-исследовательским институтом строительной физики (НИИСФ). Обществом с ограниченной ответственностью "Всероссийским научно-исследовательским, проектио-конструкторским светотехническим институтом" (ООО "ВНИИСТ"). Акционерным обществом "Центральным научно-исследовательским и проектио-экспериментальным институтом инженерного оборудования" (АО ИИИИЗЛ инженерного оборудования). Академией коммунального хозяйства им. К.Д.Памфилова (АКХ им. К. Д. Памфилова). Всероссийским научно-исследовательским и проектионым институтом Тяжпромэлектропроект (ВНИИГИ Тяжпромэлектропроект). Научно-исследовательским институтом экологии человека и гигиены окружающей среды им. А. Н. Сысина (НИИОЧкГОС им. А. Н. Сысина). Науч-

ным центром социально-производственных проблем охраны труда, Ивановским институтом охраны труда, Товариществом с ограниченной ответственностью "Церера". Внесены Главтехнормированием Минстроя России. Приняты Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации и техническому нормированию в строительстве (МНТКС) в качестве межгосударственных строительных норм 20 апреля 1995 г. Приняты и введены в действие постановлением Минстроя России от 2 августа 1995 г. № 18-78 в качестве строительных норм и правил Российской Федерации взамен СНиП 11-4-79.

Тексты разделов 1-4, 6-7 и приложений А-Г, Е-Ж настоящих строительных норм и правил и межгосударственных строительных норм "Естественное и искусственное освещение" аутентичны.

а именно:

Юридическое лицо ООО УК « Жилищник » не обеспечило соблюдение требований пожарной безопасности - специальных условий социального и (или) технического характера, установленных в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами (нормами пожарной безопасности, стандартами, и иными документами, содержащими требования пожарной безопасности).

Допустило, содержание пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода в жилом доме не укомплектованных ( пожарными рукавами, пожарными стволами и вентилями);

Допустило эксплуатацию лестничного марша в жилом доме, необорудованного аварийным( эвакуационным ) освещением .

чем совершило административное правонарушение, предусмотренное ч.3, ч. 4, ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях - автоматической пожарной сигнализации и системам противодымной защиты зданий, сооружений и строений», аварийным освещением (эвакуационным освещением),

за что предусмотрена административная ответственность по ст. 20.4 ч. 3 ч.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

указываются статьи, установленные при рассмотрении административного дела

Нарушения, указанные в постановлении о назначении административного наказания, установлены протоколом об административном правонарушении, в котором отражены фактические данные о нарушении юридическим лицом, законодательства в области требований пожарной безопасности и нашли свое подтверждение при рассмотрении дела. Вина юридического лица установлена и доказана, подтверждается, материалами административного дела, выражается в ненадлежащем исполнении обязательных требований пожарной безопасности.

В силу ч. 2 ст. 2.1 КРФ об АП юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законом субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению. Какие-либо объективные обстоятельства, препятствующие юридическому лицу, принять меры к соблюдению требований действующего законодательства о пожарной безопасности не усматриваются.

На основании изложенного, руководствуясь ч.3, ч.4 ст.20.4, ст.23.34, ст. 3.4, ст. 4.1 Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

указываются статьи, пункты, письмо запрещены

и принимая во внимание ч. 2 ст. 4.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (При совершении лицом одного действия (бездействия), содержащего составы административных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена двумя и более статьями (частями статей) настоящего Кодекса и рассмотрение дел о которых подведомственно одному и тому же судье, органу, должностному лицу, административное наказание назначается в пределах санкции, предусматривающей назначение лицу, совершившему указанное действие (бездействие), более строгого административного наказания)

а также п. 1 ч.1, ст.4.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (раскаяние лица, совершившего административное правонарушение)

указываются статьи, пункты КоАП РФ связанные (отягчающие) ответственность; письмо запрещено

**ПОСТАНОВИЛ:**

Признать Общество с ограниченной ответственностью УК «Жилищик»  
(полное наименование юридического лица)  
виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частями 3,4 ст.20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и подвергнуть его наказанию в виде штрафа в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей

Разъяснено законному представителю ООО УК «Жилищик»: Ратасов Н.В.  
что в соответствии с ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачено лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу. В соответствии с ч. 5 ст. 32.2 КоАП РФ при отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении шестидесяти дней, должностное лицо, вынесшее постановление, направляет соответствующие материалы судебному приставу исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в порядке, предусмотренным федеральным законодательством. Кроме того, должностное лицо, вынесшее постановление, составляет протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.20.25 в отношении лица, не уплатившего штраф.

Расчетный счет:

Наименование получателя платежа: УФК МФ РФ по Кемеровской области (ГУ МЧС России по КО)

Налоговый орган\*: ИНН 4205076551

КПН 420501001

Код ОКАТО: 32401000000

Номер счёта получателя платежа:

4010181040000010007

Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области

БИК: 043207001 КОРСЧЁТ:

Наименование плательщика: Штраф за нарушение ТИБ (ст. 20.4 Л.Р.)

Код бюджетной классификации: 17711627000016000140

**Объявить, что настоящее постановление может быть обжаловано в десятидневный срок в Арбитражном суде Кемеровской области**

Скачивается вынесший государственный инспектор ГИИ или районный (городской) суд по месту рассмотрения административного дела

Постановление о назначении административного наказания № 278 от « 05 » 11. 2013 г. вступает в законную силу: по истечении десяти суток со дня вручения или получения копии постановления

Полинь лицо, вынесшего постановление

05.11.13г.

(дата, подпись)

Копию постановления получил (а)

ОК 05.11.2013г. Ульяновск

Срок подачи представителем юридического лица отметки о получении постановления с указанием даты направления и № письма корреспонденции

Отметка об исполнении постановления:

Постановление № 278 от « 05 » 11. 2013 г.

Исполнено

(указывается дата и номер финансового документа)